Aqua - Kan Joanna Papoń
55-003 Chrząstawa Wielka Widawska 6 tel. 609 39 19 78

Sprawozdanie z inspekcji numer S 9 - S 10

Data 2013-05-29

Zlecniodawca				
Kod	Miejscowość	Ulica		
	Stanowice	**BAMA**		
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil
		4,45	**FW Wehotripla**	**200**
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka	
sanitarny		**Ze spadkiem**		

Odległość **0,01**
Komentarz **start**
Video **8**

Odległość **4,45**
Komentarz **uszkodzenie ciągłości kanału w jego górnej i bocznej powierzchni**
Video **1276**



Badana długość 4,45m